



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАУРСКОМУ РАЙОНУ

366128, ул. Октябрьская, 51 ст. Наурская Наурский район ЧР

ПРЕДПИСАНИЕ № 79 /1/66

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору МБОУ «Капустинская ООШ» Тураеву М.М.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Наурского района по пожарному надзору № 130 от «02» декабря 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «01» августа 2016г. до 14 ч. 00 мин. 01 августа 2016 г.

проведена проверка Государственным инспектором Наурского района по пожарному

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

надзору майором внутренней службы Некдаровым Х.М. МБОУ «Капустинская ООШ»

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

по адресу: ЧР, Наурский район, с. Чернокозово, х. Капустино ул. Школьная, № 1.

совместно с Директором Тураевым М.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п. п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Корпус № 1			
1.	На вводе электропровода с поврежденной изоляцией демонтировать	(Основание: п-п (а) п. 42 ППР в РФ).	17.10.2016г.	
2.	В коридоре и в помещениях электро-светильники оборудовать колпаками (рассеивателя) предусмотренный конструкцией светильника	(Основание: п-п (в) п. 42 ППР в РФ).	17.10.2016г.	
3.	Отделку из горючих материалов на стенах в коридоре на эвакуационных путях демонтировать	(Основание: ст.5. ст.6. ст.52. ФЗ № 123 ТР о требованиях ПБ).	17.10.2016г.	
4.	Электропроводку в помещениях проложенную при соприкосновении с горючими конструкциями демонтировать.	(Основание: п-п (а) п. 42 ППР в РФ).	17.10.2016г.	

Вх. 22
от 01.08.16

5.	На видном месте вывесить план эвакуации при пожаре.	(Основание: п.7 ППР в РФ).	17.10.2016г.	
6.	В кабинете информатики запретить использование удлинителя для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.	(Основание: п-п (з) п.36 ППР в РФ).	17.10.2016г.	
Корпус начальных классов				
7.	На вводе электропровода с поврежденной изоляцией демонтировать	(Основание: п-п (а) п. 42 ППР в РФ).	17.10.2016г.	
8.	В коридоре и в помещениях электро-светильники оборудовать колпаками (рассеивателя) предусмотренный конструкцией светильника	(Основание: п-п (в) п. 42 ППР в РФ).	17.10.2016г.	
9.	Отделку из горючих материалов на стенах в коридоре на эвакуационных путях демонтировать	(Основание: ст.5. ст. 6. ст.52. ФЗ № 123 ТР о требованиях ПБ).	17.10.2016г.	
10.	Электропроводку в помещениях проложенную при соприкосновении с горючими конструкциями демонтировать.	(Основание: п-п (а) п. 42 ППР в РФ).	17.10.2016г.	
11.	На видном месте вывесить план эвакуации при пожаре.	(Основание: п.7 ППР в РФ).	17.10.2016г.	
12.	В здании не размещены огнетушители из расчета не менее 2 ручных огнетушителей на этаж.	(Основание: п.468 ППР в РФ).	17.10.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Наурского района по пожарному надзору
майор внутренней службы
«01» августа 2016 г.



Х.М. Некдаров

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МБОУ «Капустинская ООШ» Тураев М.М.

(должность, фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный –8(8712) 33-24-25; СКРЦ МЧС России - 8(8793) 39-99-99.