



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАУРСКОМУ РАЙОНУ

366128, ул. Октябрьская, 51 ст. Наурская Наурский район ЧР

ПРЕДПИСАНИЕ № 157 /1/115

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору МБОУ «Капустинская ООШ» Тураеву М.М.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Наурского района по пожарному надзору № 157 от «18» ноября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «26» декабря 2016г. до 15 ч. 00 мин. 26 декабря 2016 г.

проведена проверка Государственным инспектором Наурского района по пожарному надзору майором внутренней службы Некдаровым Х.М. МБОУ «Капустинская ООШ» .
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес
по адресу: ЧР, Наурский район, с. Чернокозово, х. Капустино ул. Школьная, № 1.

совместно с Директором Тураевым М.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п. п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Корпус № 1				
1.	В коридоре и в помещениях электро-светильники оборудовать колпаками (рассеивателя) предусмотренной конструкцией светильника	(Основание: п-п (в) п. 42 ППР в РФ).	22.05.2017г.	
2.	Отделку из горючих материалов на стенах в коридоре на эвакуационных путях демонтировать	(Основание: ст.5. ст.6 ст.52. ФЗ № 123 ТР о требованиях ПБ).	22.05.2017г.	
3.	Электропроводку в помещениях проложенную при соприкосновении с горючими конструкциями демонтировать.	(Основание: п-п (а) п. 42 ППР в РФ).	22.05.2017г.	
4.	На видном месте вывесить план эвакуации при пожаре согласно ГОСТ.	(Основание: п.7 ППР в РФ).	22.05.2017г.	

5.	В кабинете информатики запретить использование удлинителя для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.	(Основание: п-п (з) п.36 ППР в РФ).	22.05.2017г.	
Корпус начальных классов				
6.	В коридоре и в помещениях электро-светильники оборудовать колпаками (рассеивателя) предусмотренной конструкцией светильника	(Основание: п-п (в) п. 42 ППР в РФ).	22.05.2017г.	
7.	Отделку из горючих материалов на стенах в коридоре на эвакуационных путях демонтировать	(Основание: ст.5. ст. 6. ст.52. ФЗ № 123 ТР о требованиях ПБ).	22.05.2017г.	
8.	Электропроводку в помещениях проложенную при соприкосновении с горючими конструкциями демонтировать.	(Основание: п-п (а) п. 42 ППР в РФ).	22.05.2017г.	
9.	На видном месте вывесить план эвакуации при пожаре согласно ГОСТ.	(Основание: п.7 ППР в РФ).	22.05.2017г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Наурского района по пожарному надзору
майор внутренней службы
« 30 » декабря 2016 г.



Х.М. Некдаров

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МБОУ «Капустинская ООШ» Тураев М.М.

(должность, фамилия, инициалы)

« 30 » декабря 2016 г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный – 8(8712) 33-24-25; СКРЦ МЧС России - 8(8793) 39-99-99.